

Sitzungsvorlage



Gremium: Gemeinderat
Sitzungscharakter: öffentlich
Sitzungsdatum: 25.02.2021
Amt/ Sachbearbeiter(in): Bauamt/Schmitt, Uwe
Vorlage- Nr. 09/2021

Tagesordnungspunkt: 5

Bezeichnung: Sanierung des Lehrschwimbeckens in Rettigheim

Sachverhalt:

Seit den 60´er Jahren betreibt die Gemeinde Mühlhausen direkt angrenzend an die Grundschule Rettigheim ein Lehrschwimmbekken. Dieses Lehrschwimmbekken wurden zuletzt vor rund 20 Jahren saniert und steht den hiesigen Schulen und den Vereinen zur Verfügung.

Die aktuell anhaltende coronabedingte Schließung von Schwimmbädern wurde genutzt, um die Elektroinstallationen in den Räumlichkeiten des Lehrschwimmbekkens zu erneuern.

Bei der Sanierung der Beleuchtung in der Schwimmhalle wurde jedoch bemerkt, dass die Befestigung der Hallendecke in einem äußerst mangelhaften Zustand ist. Die Befestigungsschrauben und Halterungen sind aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und dem Chlorgehalt in der Luft angerostet und müssen erneuert werden. Das Architekturbüro Reiss hat die Hallendecke näher untersucht und beziffert die voraussichtlichen Kosten für die Sanierung der Schwimmhallendecke mit ca. 80.000 €.

Am 17.11.2020 fand eine Begehung des Lehrschwimmbekkens mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises statt. Dabei wurde die Gesamtsituation der Bäderanlage erörtert. Die Stellungnahme des Gesundheitsamtes liegt der Sitzungsvorlage bei.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass das Becken zwar nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik entspricht, die hygienischen Untersuchungen der Bäderanlage in den vergangenen zehn Jahren jedoch keine nennenswerten Beanstandungen ergaben haben. Alle routinemäßigen und unangemeldeten Überprüfungen entsprachen den Vorgaben der Empfehlungen und Richtlinien. Das Gesundheitsamt kann daher dem Badebetrieb in seiner jetzigen Form weiter zustimmen.

Hinsichtlich der Auslastung des Lehrschwimmbekens, kann die Verwaltung berichten, dass das Becken durch die Grundschulen Rettigheim, Tairnbach und Rotenberg regelmäßig genutzt wird. Ein Schwimmunterricht der Grundschule Mühlhausen wurde von der bisherigen Schulleitung nicht in Erwägung gezogen.

Des Weiteren finden mehrere Schwimmkurse durch die Volkshochschule Südliche Bergstraße e.V. statt. Ebenso nutzt der TSV Östringen und der Tauchclub Malsch das Lehrschwimmbekken für mehrere Kurse. Beide Vereine bieten unter anderem auch Kinder- und Babykurse an, welche sehr gut angenommen werden. Durch die genannten Schulen und Vereine ist das Lehrschwimmbekken gut belegt.

Um das Erlernen der Schwimmfähigkeit und generell um einen Schwimmunterricht anbieten zu können, sprechen sich die Eltern der Grundschule Rettigheim für einen Erhalt des Lehrschwimmbekens aus. Gemeinsam mit dem Elternbeirat der Grundschule Rettigheim soll deshalb die Auslastung des Lehrschwimmbekens mit weiteren Schwimmangeboten verbessert werden. Auch eine Kooperation bzw. Förderung durch die Van-Almsick-Stiftung ist derzeit durch den Elternbeirat in Klärung.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Arbeiten zur Sanierung der Hallendecke zeitnah beschränkt auszuschreiben, so dass das Lehrschwimmbekken nach Aufhebung der Corona-Sperre wieder für die Schwimmangebote zur Verfügung steht.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat spricht sich für die Sanierung der Schwimmhallendecke aus. Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierungsarbeiten beschränkt auszuschreiben. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Gemeindehaushalt 2021 bereitgestellt.

Auswirkungen auf die strategischen Ziele:

Bisherige Beratungsergebnisse:

Befangenheit:

Auf die Befangenheitsvorschriften nach § 18 GemO ist zu achten.

Unterschriften:

Amtsleiter/in: Mühlhausen, den 16.02.2021 _____

Bürgermeister: Mühlhausen, den 16.02.2021 _____