

Sitzungsvorlage



Gremium: Gemeinderat
Sitzungscharakter: öffentlich
Sitzungsdatum: 25.03.2021
Amt/ Sachbearbeiter(in): Bauamt/Schmitt, Uwe
Vorlage- Nr. 24/2021

Tagesordnungspunkt: 8

Bezeichnung: Erneuerung des bestehenden Treppengeländers in der Grundschule Rettigheim - Auftragsvergabe

Sachverhalt:

Bei einer Sicherheitsbegehung der Grundschule Rettigheim durch die B-A-D Gesundheitsvorsorge- und Sicherheitstechnik GmbH und dem Ingenieurbüro Diemer für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin wurde festgestellt, dass die dortigen Geländer in den Treppenhäusern, nicht mehr den heutigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die Geländer verfügen nicht über die gesetzlich vorgegebene Höhe von 1,10 m. Ein Abstand zwischen Fußboden/Treppe und Geländer ist ebenfalls nicht mehr zulässig. Insgesamt muss das Überklettern, Durchklettern oder Durchstürzen des Geländers baulich ausgeschlossen sein. Zudem wird ein weiterer Handlauf auf der anderen Seite des Treppenhauses sowie ein weiterer zusätzlicher Handlauf für Kleinkinder in einer Höhe von 0,85 m gefordert.

Die geforderten Maßnahmen sind durch einen Umbau des bestehenden Geländers nicht zu verwirklichen. Daher muss dieses komplett ausgetauscht werden.

Die Demontage der bestehenden Geländer und die Montage der neuen Geländer wurden im Februar beschränkt ausgeschrieben. Dazu wurden an acht regionale und überregionale Firmen Ausschreibungsunterlagen ausgegeben. Bis zur Angebotseröffnung am 09.03.2021 gingen fünf Angebote bei der Gemeinde Mühlhausen ein.

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch das Architektur- und Ingenieurbüro Reiß aus Rettigheim. Dabei musste ein Angebot aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Die Prüfung ergab folgendes Ergebnis:

Bieterin:	geprüfte Angebotssumme (brutto):
Metallbau Kuhn GmbH, 56637 Plaidt	74.486,86 €
Bieterin Nr. 2	82.614,56 €
Bieterin Nr. 3	84.843,38 €
Bieterin Nr. 4	100.795,38 €

Allen Bieterinnen kann Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit bescheinigt werden. Darüber hinaus verfügen alle Firmen über die Berechtigung und Befähigung Stahlbauarbeiten an tragenden Konstruktionen durchführen zu dürfen.

Es wird daher vorgeschlagen die preisgünstigste Bieterin mit den Leistungen zur Erneuerung der Treppengeländer in der Grundschule Rettigheim zu beauftragen.

Beschlussvorschlag:

Die Firma Metallbau Kuhn GmbH aus Plaidt erhält den Auftrag zur Erneuerung der Treppengeländer in der Grundschule Rettigheim zu einer Auftragssumme von 74.486,86 € (brutto).

Auswirkungen auf die strategischen Ziele:

Bisherige Beratungsergebnisse:

Befangenheit:

Auf die Befangenheitsvorschriften nach § 18 GemO ist zu achten.

Unterschriften:

Amtsleiter/in: Mühlhausen, den 17.03.2021 _____

Bürgermeister: Mühlhausen, den 17.03.2021 _____